

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»

А.И. Невский



Акт

проведения объектовой тренировки по пожарной безопасности

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Титов И.М. - заместитель директора;

Члены комиссии: Лаврентьева Г.А. – заведующий отделением ОМ-1;

Лукиянова Л.Н. - старшая медицинская сестра ОМ-1;

Богданова Ю.В. - ведущий специалист по пожарной безопасности.

Составила настоящий акт о том, **2 ноября 2023 года** в период с 10.00 до 11.00 час. была проведена объектовая тренировка по пожарной безопасности в здании 2 эт. «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. 1 Мая, д.92а, в соответствии с Приказом № 181 от 01.11.2023 года «О проведении объектовой тренировки по пожарной безопасности».

Тема тренировки: Действия работников отделения милосердия № 1 (ОМ-1) ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» в случае возникновения пожара.

Цель тренировки:

- обучение работников ОМ-1 умению идентифицировать исходное событие, проверка готовности персонала учреждения к действиям при пожаре;
 - выработка у работников учреждения навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении пожара и принимать правильные меры по эвакуации людей при пожаре;
 - отработка действий персонала по немедленному вызову пожарных подразделений и последующих действий по эвакуации людей при пожаре при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения в здании;
 - обучение персонала учреждения навыкам использования первичных средств пожаротушения и самоспасателей;
 - проверка работоспособности систем противопожарной защиты.
- В ходе тренировки из здания было эвакуировано 23 человека.

Время:

- | | |
|---|------------------------|
| - подачи вводной о возникновении пожара | <u>10 час. 45 мин.</u> |
| - начала эвакуации из здания | <u>10 час. 47 мин.</u> |
| - сообщения в пожарную охрану | <u>10 час. 47 мин.</u> |
| - завершение эвакуации из здания | <u>10 час. 54 мин.</u> |

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей 7 минут

Количество эвакуированных получатели социальных услуг – 10 человек, персонал - 13 чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания 6

Замечания по эвакуации:

- сотрудником вовремя не была нажата кнопка ручного пожарного извещателя (включения автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре).

Оценка действий администрации, персонала - удовлетворительно.

Подписи членов комиссии:

Заместитель директора

Зав. отделением ОМ-1

Старшая мед. сестра ОМ-1

Вед. специалист по ПБ

Титов И.М.

Лаврентьева Г.А.

Лукиянова Л.Н.

Богданова Ю.В.