

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ЛОГБУ

«Сланцевский ДИВВиТ»

А.И. Невский

15 февраля 2023 г.



### Акт

### проведения объектовой тренировки по пожарной безопасности

#### Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Титов И.М. - заместитель директора;

Члены комиссии: Митрофанова П.А. – заведующий отделением ОМ-2;  
Богданова Ю. - ведущий специалист по пожарной безопасности;  
Комарова С.С. - старшая медицинская сестра ОАД.

Составила настоящий акт о том, 15 февраля 2023 года в период с 14 час. 30 мин. по 15 час.30 мин. была проведена объектовая тренировка по пожарной безопасности в трехэтажном здании Сланцевского дома-интерната по адресу: 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176, в соответствии с Приказом № 85 от 10.02.2023 года «О проведении объектовой тренировки по пожарной безопасности».

**Тема тренировки:** Действия работников ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по эвакуации людей и тушению условного пожара.

#### Цель тренировки:

- обучение работников ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» умению идентифицировать исходное событие, проверка готовности персонала учреждения к действиям при пожаре;
- выработка у работников учреждения навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении пожара и принимать правильные меры по эвакуации людей при пожаре;
- отработка действий персонала по немедленному вызову пожарных подразделений и последующих действий по эвакуации людей при пожаре при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения в здании;
- обучение персонала учреждения навыкам использования первичных средств пожаротушения;
- проверка работоспособности систем противопожарной защиты.

В проведении тренировки принимал участие персонал отделения активного долголетия, отделения милосердия № 2, персонал охранного предприятия ООО «ТИТАН».

В ходе тренировки из здания было эвакуировано 36 человек.

#### Время:

- |                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| - подачи вводной о возникновении пожара | 14 час. 41 мин. |
| - начала эвакуации из здания            | 14 час. 42 мин. |
| - сообщения в пожарную охрану           | 14 час. 42 мин. |
| - завершение эвакуации из здания        | 14 час. 48 мин. |

#### Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей 6 минут

Количество эвакуированных получатели социальных услуг - 15 человек, персонал - 21 чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания 5

Замечания по эвакуации: - нет.

Оценка действий администрации, персонала - удовлетворительно.

#### Подписи членов комиссии:

Заместитель директора

Зав. отделением ОМ-2

Вед. специалист по ПБ

Старшая мед. сестра

Титов И.М.

Митрофанова П.А.

Богданова Ю.В.

Комарова С.С.