



**Акт
проведения объектовой тренировки по пожарной безопасности**

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Титов И.М. - заместитель директора;

Члены комиссии: Поташов В.А. - заместитель директора;

Богданова Ю.В. - ведущий специалист по пожарной безопасности;

Лукьянова Л.Н. - старшая медицинская сестра ОМ-1;

Составила настоящий акт о том, **23 апреля 2024 года** в период с 10:00 до 11:30 часов была проведена объектовая тренировка по пожарной безопасности в здании 2 этажн. Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда по адресу: г. Сланцы, ул. 1 Мая, д.92а.

Тема тренировки: Действия работников ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» в случае возникновения пожара.

Цель тренировки:

- отработка оперативных действий по немедленному вызову пожарной охраны и оповещению персонала;
- совершенствование навыков получателей социальных услуг и персонала по быстрой эвакуации из здания при возникновении пожара;
- совершенствование умений и навыков работы с огнетушителем;
- обучение персонала учреждения правилам пользования средствами индивидуальной защиты.

В проведении тренировки принимал участие персонал отделения милосердия № 1.

В ходе тренировки из здания было эвакуировано 12 человек.

Время:

- подачи вводной о возникновении пожара 10 час. 27 мин.
- начала эвакуации из здания 10 час. 28 мин.
- сообщения в пожарную охрану 10 час. 28 мин.
- завершение эвакуации из здания 10 час. 33 мин.

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей 5 минут

Количество эвакуированных получатели социальных услуг – 2 человека, персонал - 10 чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания 5

Замечания по эвакуации:

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Цыганков Р.Н.) не эвакуировался с получением сигнала от системы оповещения (направился к выходу только при получении замечания);

- не был выключен свет в помещениях.


Оценка действий администрации, персонала - удовлетворительно.

Рекомендации:

- Провести дополнительный инструктаж с электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования Цыганковым Р.Н. о действиях при пожаре.

Подписи членов комиссии:

Заместитель директора



Титов И.М.

Заместитель директора



Поташов В.А.

Вед. специалист по ПБ



Богданова Ю.В.

Ст. мед. сестра ОМ-1



Лукьянова Л.Н.