



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ЛОГБУ
«Сланцевский ДИВВиТ»

А.И. Невский

«27» апреля 2023 г.

Акт проведения объектовой тренировки по пожарной безопасности

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Титов И.М. - заместитель директора;

Члены комиссии: Лаврентьева Г.А. — заведующий отделением ОМ-1;
Богданова Ю. - ведущий специалист по пожарной безопасности;
Яшина Л.Н. - старшая медицинская сестра ОМ-1.

Составила настоящий акт о том, **27 апреля 2023 года** в период с 10 час. 00 мин. по 11 час.00 мин. была проведена объектовая тренировка по пожарной безопасности в 2 эт. «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. 1-го Мая, д.92а, в соответствии с Приказом № 106 от 21.04.2023 года «О проведении объектовой тренировки по пожарной безопасности».

Тема тренировки: Действия работников отделения милосердия № 1 по эвакуации людей и тушению условного пожара.

Цель тренировки:

- обучение работников ОМ-1 ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» умению идентифицировать исходное событие, проверка готовности персонала учреждения к действиям при пожаре;
- выработка у работников учреждения навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении пожара и принимать правильные меры по эвакуации людей при пожаре;
- отработка действий персонала по немедленному вызову пожарных подразделений и последующих действий по эвакуации людей при пожаре при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения в здании;
- обучение персонала учреждения навыкам использования первичных средств пожаротушения;
- проверка работоспособности систем противопожарной защиты.

В ходе тренировки из здания было эвакуировано 16 человек.

Время:

- | | |
|---|------------------------|
| - подачи вводной о возникновении пожара | <u>10 час. 30 мин.</u> |
| - начала эвакуации из здания | <u>10 час. 31 мин.</u> |
| - сообщения в пожарную охрану | <u>10 час. 31 мин.</u> |
| - завершение эвакуации из здания | <u>10 час. 37 мин.</u> |

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей 7 минут

Количество эвакуированных получатели социальных услуг – 5 человек, персонал - 11 чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания 6

Замечания по эвакуации: - нет.

Оценка действий администрации, персонала - удовлетворительно.

Подписи членов комиссии:

Заместитель директора

Титов И.М.

Зав. отделением ОМ-1

Лаврентьева Г.А.

Вед. специалист по ПБ

Богданова Ю.В.

Старшая мед. сестра

Яшина Л.Н.